



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Адыгея (Адыгея),
в г. Адыгейск, Тахтамукайском и Теучежском районах
Ленина ул., д. 56, а. Тахтамукай, 385100
тел/факс (8-87771) 96-2-53/ 96-3-84 E-mail tonadzor01@mail.ru
ОКПО 72619780 ОГРН 1050100535429 ИНН/КПП 0105044446/010501001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 89

п. Энем, ул.

Коммунистическая, д. 5

24.03.2023г

(место выдачи предписания)

Мною, Захаровой Натальей Алексеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Ивушка", ИНН 0106009839, ОГРН 1020100823995, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Коммунистическая, д. 5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- на пищеблоке зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- туалетные комнаты старших групп не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:


1. На пищеблоке зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами;
2. Туалетные кабины туалетных комнат старших групп оборудовать дверями. (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Ивушка", Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Коммунистическая, д.5.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г.Адыгейск, Тахтамукайском и Теучежском районах по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, д.56, тел./факс 88777196384 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах		Захарова Наталья Алексеевна.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 03 2023 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)