



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея),
в г. Адыгейск, Тахтамукайском и Теучежском районах
Ленина ул., д.56, а. Тахтамукай, 385100
тел/факс (8-87771) 96-2-53/ 96-3-84 E-mail tonadzor01@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 27.09.2021 № 35**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 им. Героя Советского союза А.Б. Чуц» а.Панакес (МБОУ «СШ №7 им. Героя Советского союза А.Б. Чуц» а.Панакес).
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах Ачох Фатимой Байзетовной, (должность лица, составившего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки
на основании решения (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
проведении контрольного (надзорного) мероприятия от № 35 от 25.08.2021г
в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 им. Героя Советского союза А.Б. Чуц» а.Панакес ИНН 0106003428 ОГРН 1020100825799 (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:

- установлены нарушения к внутренней отделке помещений, так установлено наличие дефектов и повреждений стен в раздевальных (для мальчиков и для девочек) при спортзале по всей длине стены имеются трещины и щели; частично нарушена целостность покраски стен в коридоре перед входом в раздевальные и с одной стороны дверного проема имеются трещины и выбоины, что не соответствует требованиям ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в медицинском блоке оборудована 1-умывальная раковина с подводкой только холодной проточной воды (нет горячего водоснабжения); стена в месте установки раковины не выполнена из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, доступной для уборки, что не соответствует требованиям п. 2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- хранение имеющегося запаса дезинфицирующих средств и приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в помещении медицинского блока (в коридоре), в доступном месте, при отсутствии холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а так же без вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что не соответствует требованиям п. 2.4.12, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.4.5.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- при наличии 4-х дошкольных групп для прогулок детей организованы 2 игровые площадки, что является нарушением п.3.1.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

- планировка помещений дошкольных организаций не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы, так в 2 х группах 2 мл. и группе раннего возраста имеются общие совмещенные помещения (раздевальная комната, буфет, туалет с умывальной), что является нарушением п.3.1.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: МБОУ «СШ №7 им. Героя Советского союза А.Б. Чуц» а.Панахес

Юридический и фактический адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес ул. Схакумидова, 1 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1 Устранить нарушения к внутренней отделке помещений
- 2 Организовать горячее водоснабжение в помещении медицинского кабинета
3. Стену в месте установки раковин в медицинском кабинете выполнить из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов.
4. Организовать хранение имеющегося запаса дезинфицирующих средств и приготовление дезинфицирующих растворов в помещении, недоступном детям, оборудованным системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а так же без вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
5. Решить вопрос оборудования 2 х изолированных групповых площадок для прогулок детей ДГ.
6. Решить вопрос обеспечения формирования изолированных помещений для каждой детской группы.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СШ №7 им. Героя Советского союза А.Б. Чуц» а.Панахес (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Срок исполнения предписания «10» августа 2022г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
территориального отдела в
г.Адыгейске, Тахтамукайском и
Теучежском районах

Ачох Ф.Б.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » сентября 2021г.

Мамхо Л.Б.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: