

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137

о наложении административного взыскания
за нарушение требований пожарной безопасности

пгт.Энем

« 20 »

сентября

2021 г.

(наименование населенного пункта)

Я. Главный государственный инспектор Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска по пожарному надзору Евтых Азамат Муратович в соответствии с требованиями ст.ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОНД ПР по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД ПР Главного управления МЧС России по РА
рассмотрев в 385132, пгт. Энем, ул. Седина, д.59

административный протокол № 150 и материалы на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» а.Панакес

Республика Адыгея, Тахтамукайский район,

Юридический адрес: а.Панакес, ул.Схакумида, 1

Ф.И.О., должность руководителя, законного представителя: директор МБОУ «СШ № 7»

Мамхо Лариса Баричевна

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ Управления образования Администрации МО «Тахтамукайский район» № 23 от 22.10.2009 года

Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:

Паспорт: 7999 № 022577 выдан Яблоновским ПОМ ОВД Тахтамукайского района

Республики Адыгея 28.10.1999 года

УСТАНОВИЛ

15.09.2021 в 14 часов 20 минут в ауле Панакес, улица Схакумида, д. 1, Тахтамукайского района, в ходе проведения плановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности на основании Решения № 120 от 30.08.2021 года в отношении юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» (далее МБОУ «СШ № 7») было установлено, что юридическое лицо МБОУ «СШ № 7» нарушило Правила противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее ППР в РФ), Федеральный Закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приказ МЧС России № 539 от 20.07.2020 (далее СП 486.1311500.2020), а именно: 1) Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций кровли здания, что является нарушением п.13 ППР в РФ; 2) В помещениях пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, что является нарушением статьи 4 ФЗ №-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и таблицы № 3 СП 486.1311500.2020

указывается время, адрес, место, кем допущено нарушение и другие обстоятельства;

наименование нормативного документа, нарушение которого допущено; указывается существо нарушений

чем совершило административное правонарушение предусмотренное

ч.1

ст.

20.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.ст. 23.34, 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание п.1 ч.1 ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указываются смягчающие обстоятельства, предусмотренные

раскаяния лица, совершившего административное правонарушение

ст. 4.2 и 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» аула Панахес Тахтамукайского района

(наименование юридического лица, должность, ф.и.о. руководителя, законного представителя)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **ч.1 ст.20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение требований **ч.1 ст.20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и привлечь к административной ответственности

в виде предупреждения.

(указывается вид взыскания; штраф или предупреждение)

Объявить

Директору МБОУ «Средняя школа № 7» Мамхо Л.Б.

(должность, Ф.И.О. руководителя, законного представителя)

что в соответствии со ст.ст. 30.1, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору, либо в Арбитражный или районный (городской) суд по месту жительства в десятидневный срок со дня вручения или получения копии постановления.

Разъяснить

Директору МБОУ «Средняя школа № 7» Мамхо Л.Б.

(должность, Ф.И.О. руководителя, законного представителя)

что настоящее постановление вступает в законную силу по истечении срока обжалования. На основании п.5 ст.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

(подпись, фамилия, инициалы)

Предупредить

Директора МБОУ «Средняя школа № 7» Мамхо Л.Б.

(должность, Ф.И.О. руководителя, законного представителя)

что, за неуплату штрафа в установленный срок ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Главный государственный инспектор
Тахтамукайского, Теучежского района
и города Адыгейска
по пожарному надзору

Копию постановления получил
« 20 » 29 2021 г.



фамилия, инициалы, подпись руководителя,
законного представителя

А.М. Евтых

(подпись, фамилия, инициалы)

фамилия, инициалы, подпись руководителя,
законного представителя

ОТМЕТКА

Об исполнении постановления

Постановление вступило в силу « 30 » 29 2021 г.

Срок предъявления постановления 1 год.

Предъявление к исполнению _____

(число, месяц, год)

Постановление № _____ от « _____ » 2021 г. исполнено _____

(указывается дата и номер финансового документа)

возвращено _____

(по основаниям ст.31.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Акт о невозможности взыскания № _____ от « _____ » 2021 г.

дата, подпись

фамилия, инициалы исполнителя

УФК РФ по РА (ГУ МЧС РФ по РА), ИНН 0105043700, номер счета получателя платежа-03100643000000017600, банк получателя – отделение НБ РА г.Майкоп, БИК-017908101, КПП-010501001, номер КБК 17711601201010004140, наименование платежа – административный штраф по пожарной безопасности, ОКТМО Республика Адыгея – 79701000.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Адыгея Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

и профилактической работы г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, тел.56-80-78, 56-99-92

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Теучежскому районам и городу Адыгейску, пгт.Энем, ул.Седина, 59, тел. 41-3-20

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 120/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза А.Б.Чуц» а.Панакес
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Тахтамукайского,
Теучежского района и города Адыгейска по пожарному надзору А.М.Евтых
№ 120 от «30» августа 2021 года

в период с 13 часов 00 минут «15» сентября 2021 года по 14 часов 10 минут «15» сентября 2021 года проведена плановая выездная проверка дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД и ПР ГУ МЧС России по РА капитаном внутренней службы Чуяко Азаматом Мадиновичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза А.Б.Чуц» а.Панакес, ул.Схакумидова, 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ответственный за пожарную безопасность в МБОУ «Средняя школа № 7» а. Панакес Харате А.Б.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций кровли здания	п.13 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	01.12.2021 г.	
2.	В помещениях пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	статья 4 ФЗ №-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России № 539 от 20.07.2020 таблица № 3 (СП 486.1311500.2020)	01.12.2021 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Средняя школа № 7» Мамхо Л.Б.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Тахтамукайскому, Теучежскому районам
и городу Адыгейску капитан внутренней службы Чуюко А.М.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

ПРОТОКОЛ № 150
об административном нарушении требований
пожарной безопасности

а. Панахее

(наименование населенного пункта)

« 15 »

09

20

21 г.

Я, государственный инспектор Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска по пожарному надзору Чуяко Азамат Мадинович руководствуясь ст.6 Федерального Закона «О пожарной безопасности», ст.ст.28.2, 28.3, 23.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что:

1. Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 7 им. Героев Советского Союза А.Б. Чуба
2. Юридический адрес: а. Панахее, ул. Скакушурова, 1
ОГРН/ИНН 1020100825799 / 0106003428
3. Должность, Ф.И.О. руководителя, законного представителя Директор
Владимир Кариса Баричевича
4. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица: приказ № 23 от 22.10.2009г.
5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица: паспорт 7999 № 022577 Выдан С.Б. Шабалин ПОМ ОВД Тат. р-н 28.10.1990
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекался

15.09.2021 года в 14.20 ч. в а. Панахее, улица Скакушурова, 1, юридическое лицо муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 7 им. Героев Советского Союза А.Б. Чуба
указывается время, адрес, место, кем допущено нарушение и другие обстоятельства;
нарушило Правила противопожарного режима в РФ № 1123 от 16.09.2020, Федеральный Закон № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Приказ МЧС России № 539 от 20.07.2020 (далее СП 486.13.11500.2020), а именно: 1) не обеспечено соблюдение противопожарных требований в помещениях; 2) в помещениях имеются автоматическая пожарная сигнализация статьи 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях ПБ", СП 486.13.11500.2020 № 3

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1.

2.

Государственный инспектор
Тахтамукайского, Теучежского районов
и города Адыгейска
по пожарному надзору

А.М.Чуяко

С протоколом ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные ст.ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отвод, пользоваться юридической помощью защитника) мне разъяснены и понятны.

подпись лица, которому разъяснены права

ст.2.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснена понятна, копию протокола получил(а). Я уведомлен(а), что административное дело будет рассмотрено «20» 09 2021 г. в «12» час. «00» мин.

в ОИД и ПР Тахтамукайского, Теучежского р-нов г. Адыгейска
по адресу: ул. Желез, ул. Серикова, 59

«15» 09 2021 г.

фамилия, инициалы, подпись

Объяснение нарушителя по содержанию протокола

Права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников разъяснены и понятны

От подписи протокола и дачи объяснения
(ненужное зачеркнуть)

подпись, фамилия, инициалы

отказался(ась).

Государственный инспектор
Тахтамукайского, Теучежского районов
и города Адыгейска
по пожарному надзору

А.М.Чуяко

Директору МБОУ «СШ № 7»
Мамхо Л.Б.

а.Панакес,
ул.Схакумидова, 1,
Тахтамукайский район

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 64

«20» сентября 2021 г.

пгт. Энем

Я, начальник ОНД и ПР по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея подполковник внутренней службы Евтых Азамат Муратович, рассмотрев постановление № 137 от «20» сентября 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7», зарегистрированное по адресу: Республика Адыгея, а.Панакес, ул.Схакумидова, 1, Тахтамукайского района,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

установил: 15.09.2021 года в 14 часов 20 минут в а.Панакес, ул.Схакумидова, 1, в ходе проведения плановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности на основании Решения № 120 от 30.08.2021 года в отношении юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» (далее МБОУ «СШ № 7») было установлено, что юридическое лицо МБОУ «СШ № 7» нарушило Правила противопожарного режима в РФ № 1479 (далее ППР в РФ) от 16.09.2020, Федеральный Закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приказ МЧС России № 539 от 20.07.2020 (далее СП 486.1311500.2020), а именно: 1) Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций кровли здания, что является нарушением пункта 13 ППР в РФ; 2) В помещениях пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, что является нарушением статьи 4 ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица № 3 СП 486.1311500.2020, чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

- предпринять достаточные меры по устранению вышеперечисленных нарушений требований пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



М.П.

Начальник отдела Евтых А.М.

Представление получил _____

Директор МБОУ «СШ № 7»

(дата, должность, подпись)

Мамхо Л.Б.

(Ф.И.О.)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Адыгея

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Майкоп, ул. Хакурате, 642, тел. 56-80-78, 56-99-92

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску

пос. Энем, ул. Седина, 59, тел. 41-3-20

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«15» сентября 2021 г., 14 час. 15 мин.

(дата и время составления акта)

Республика Адыгея, а. Панахес, ул. Схакумидова, 1

(место составления акта)

Акт выездной проверки 120

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея Евтых Азамата Муратовича № 120 от 30.08.2021 г., 01210061000200591302

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Чуяко Азамат Мадинович, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза А.Б.Чуца»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Республика Адыгея, а.Панахес, ул.Схакумидова, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза А.Б.Чуца»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по «15» сентября 2021 г., 14 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 час. 10 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр, опрос, истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по «15» сентября 2021 г., 14 час. 10 мин.

по месту: Республика Адыгея, а.Панахес, ул.Схакумидова, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол № 150 от 15.09.2021г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные

ЛИСТЫ:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1) Не обеспечено проведение повторной обработки перебитых конструкций кровли здания, и. 13 ППР ВРФ,
2) В помещениях помещения отсутствует автоматизированная пожарная сигнализация, от 4 953 от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях ПБ, Приказ МЧС России от 20.07.2020 таблица 23 (СП 486.1311500.2020)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: протокол № 150 от 15.09.2021 г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Дознаватель отдела А.М. Чуюко

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку



(подпись)

Чуюко Азамат Мадиевич, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки Директор МРБУ "СММ" им. Чуюка А.М." г. Тахтамукай М.В. Шашко А.Б.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий